



zasypka wykopu - pospółka zagęszczona ( $I_d=0,98$ )

obsypka i nadsypka - piasek gruby, zagęszczony min. 20 cm nad rurę

podsyпка - piasek zagęszczony min. 15 cm

**Wodociągi Raciborskie**  
Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 8  
47-400 Racibórz



**Wodociągi**  
**Raciborskie**

e-mail:  
wodociagi@  
wodociagiraciborskie.pl  
tel. 32 415 30 33

TYTUŁ PROJEKTU:

PB Budowa przyłącza ks  
do istniejących budynków  
kempingowych.

LOKALIZACJA:

Racibórz  
ul. Markowicka  
dz. nr 558/49

TYTUŁ RYSUNKU:

Ułożenie rur w wykopie

INWESTOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Zamkowa 4  
47-400 Racibórz

FAZA:

PB

SKALA:

-

BRANŻA:

Sanitarna

NR RYS.:

3

PROJEKTANT:

mgr inż. Barbara Rachniowska  
SLK/5338/POOS/14